

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8(42142)2-67-39;  
e-mail tyazhelkov72@mail.ru

п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а  
(место составления акта)

« 11 » июля 20 19 г  
(дата составления акта)

12 час. 05 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 26

По адресу/адресам: Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя №26 от 11.06.2019г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №30 п. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а. Место фактического осуществления деятельности: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а. Наименование, места нахождения объекта защиты, его правообладатель (правообладатели): здание и территория детского сада по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, 1а; собственник объекта защиты: Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края.

категория риска «Высокий риск»

Дата и время проведения проверки:

с 11 час. 00 мин. «18» 06.2019г до 12 час. 00 мин. «18» 06.2019г выездная Продолжительность 1 час

с 11 час. 00 мин. «11» 07.2019г до 12 час. 00 мин. «11» 07.2019г выездная Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки):

Аринина Марина Петровна 18.06.2019г 11.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Максимовских Инна Александровна – старший инспектор ОНД и ПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №30 п. Эльбан – Аринина Марина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или)

			физический лица, которых возлагается ответственно сть за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На дверях помещений прачечной (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Согласно п.20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила), руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Должностное лицо – заведующий МБДОУ №30 п. Эльбан – Аринина М.П.
2.	На дверях помещений электрощитовой (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Согласно п.20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила), руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Должностное лицо – заведующий МБДОУ №30 п. Эльбан – Аринина М.П.
3.	При параллельной открытой прокладке одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25 м.	<p>В соответствии с пунктом 12.67 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31), при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии не менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.</p> <p>Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.</p> <p>В соответствии с пунктом 13.15.15 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.</p> <p>Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.</p>	Должностное лицо – заведующий МБДОУ №30 п. Эльбан – Аринина М.П.
4.	Дверь лестничной клетки на первом этаже здания не имеет устройства для самозакрывания.	Согласно п.4.15 Строительных норм и правил «Противопожарные нормы» (СНиП 2.01.02-85*), п.6.18 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*) и п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	Должностное лицо – заведующий МБДОУ №30 п. Эльбан –

пути и выходы» двери лестничных клеток должны иметь приспособления для samozакрывания.

Арина  
М.П.

3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

5. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): журнал имеется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №26/1/1-4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.07.2019; проверочный лист (приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 №261) от 11.07.2019.

К акту проверки в контрольно-наблюдательное дело приобщены документы:

- копия приказа №65-Д от 10.01.2019 на 2 л;
- копия приказа №04-к от 25.01.2006 на 1 л;
- копия протокола испытания лестниц от 23.05.2019 на 1 л;
- копия договора на ТО №25 от 23.03.2018 на 1 л;
- копия договора на обслуживание прибора мониторинга №25 от 23.03.2018 на 1 л;
- копия план-графика на 2019 год на 1 л;
- копия приказа проведения тренировки №108-Д от 16.05.2019 на 2 л;
- копия квалификационного удостоверения №№01, 02, 03 от 25.01.2019 на 1 л.



Подписи лиц, проводивших проверку:

И.А. Максимовских

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Арина Марина Петровна – заведующий МБДОУ №30 д. Эльбан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » июля 20 19 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)