

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а
 ОНД и ПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г.Амурск,
 ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39; e-mail tyazhelkov72@mail.ru

Постановление № _____ 31
о назначении административного наказания

« 11 » июля 2019 года _____ г. Амурск
 (город, район, село)

Я, Государственный инспектор г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Максимовских Инна Александровна
 (должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

Рассмотрев материалы дела № 31 об административном правонарушении:
 на гражданина (ку) Аринину Марину Петровну (Ф.И.О.)
 Дата рождения: 06.08.1957 г.р

Место рождения: п. Эльбан, Амурского района, Хабаровского края

Проживающего (ую): Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Гагарина, д.26 кв. 1 (указывается адрес и место жительства)	Работающего	МБДОУ №30 п. Эльбан (наименование предприятия)
Паспорт 0802 743951, выдан 02.09.2002г Амурским ГОВД Хабаровского края	В качестве	Заведующий (занимаемая должность)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

С 11 час. 00 мин. 18.06.2019 до 12 час. 00 мин. 11.07.2019 в период плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №30 п. Эльбан Амурского муниципального района в здании детского сада по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. Мичурина, д.1а нарушила требования пожарной безопасности.

1. Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123);
2. «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», введенными в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее по тексту Правила);
3. Сводом правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009);
4. Сводом правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2013);
5. Строительными нормами и правилами «Противопожарные нормы» (СНиП 2.01.02-85*);
6. Строительными нормами и правилами «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*).

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты требования которых нарушены)

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п.20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила), руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На дверях помещений прачечной (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

На дверях помещений электрощитовой (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с пунктом 12.67 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31), при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

В соответствии с пунктом 13.15.15 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

При параллельной открытой прокладке одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25 м.

Согласно п.4.15 Строительных норм и правил «Противопожарные нормы» (СНиП 2.01.02-85*), п.6.18 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*) и п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери лестничных клеток должны иметь приспособления для самозакрывания.

Дверь лестничной клетки на первом этаже здания не имеет устройства для самозакрывания.

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу:

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя
Рассмотрено в присутствии гр. Арининой М.П. С выявленными нарушениями должностное лицо в отношении

(заявления, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях;

которого рассматривается административное дело, согласна.

согласие или несогласие с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности, порядком проведения

обследования, причины несогласия с протоколом об административном правонарушении), признание или непризнание

доводов физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям

При проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №30 п. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края в здание детского сада по адресу: Хабаровский край, Амурского района, п. Эльбан, ул. Мичурина, д.1а, государственным инспектором г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Максимовских И.А. выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- на дверях помещений прачечной (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- на дверях помещений электрощитовой (производственного назначения), расположенная на 1 этаже нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- при параллельной открытой прокладке одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей вместе с электрическими проводами соединительных линий пожарной сигнализации расстояние между ними составляет менее 0,25 м;

- дверь лестничной клетки на первом этаже здания не имеет устройства для самозакрывания.

При рассмотрении протокола №31 об административном правонарушении от 11.07.2019, составленным государственным инспектором г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Максимовских И.А., установлено, что вмененные нарушения требований пожарной безопасности являются результатом одного бездействия заведующего МБДОУ №30 п. Эльбан Ариной М.П., выразившегося в непринятии мер по созданию систем обеспечения пожарной безопасности объектов, формируемых в соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ-123 и невыполнении обязанностей, предусмотренных ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно положениям которой, руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Таким образом, оценив представленные доказательства, имеющиеся в материалах дела, прихожу к выводу о доказанности наличия в действиях (бездействиях) заведующего МБДОУ №30 п. Эльбан Ариной М.П. события вменяемого ее административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности.

Учитывая, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь п.6 ч.2 ст.23.34 КоАП РФ
(указывается статья и законодательный акт,
определяющие пределы полномочий должностного лица, рассматривающего дело об

административном правонарушении)

и принимая во внимание Что ранее к административной ответственности не привлекалась
(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие
административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Аринову Марину Петровну

(указывается Ф.И.О. физического лица; полное наименование юридического лица)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде предупреждения

(указывается вид административного наказания: предупреждение, административный штраф)

в соответствии с протоколом № 31 об административных правонарушениях, составленных государственным инспектором г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Максимовских И.А.
(должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору, составившего протокол)

ОБЪЯВИТЬ Ариновой Марине Петровне

(указывается Ф.И.О. физического лица или законного представителя юридического лица)

Что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу через орган, вынесший данное постановление, или непосредственно в суд.

Дата вступления постановления в законную силу 22.07.2019

Дата выдачи постановления 11.07.2019

Подпись лица, вынесшего постановление

И.А. Максимовских

Копию постановления получил

(дата, подпись, Ф.И.О. физического лица или законного представителя юридического лица; либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма))

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от « _____ » 20 _____ года исполнено

(указывается дата и № финансового документа)

Телефон доверия: в г.Хабаровске 8 (4212) 41-62-62